

Assunto **Pedido de Esclarecimento – Edital nº 90.004/2026**
De Comercial <comercial@aptaelevadores.com.br>
Para licitacoes@coren-pi.org.br <licitacoes@coren-pi.org.br>,
pregoeiro@coren-pi.org.br <pregoeiro@coren-pi.org.br>,
magnainfraestrutura@gmail.com
<magnainfraestrutura@gmail.com>
Data 2026-05-21 16:40



À
Comissão de Licitação
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI
Ref.: Edital nº 90.004/2026
Processo nº 00244.000125/2025-33

Prezados(as),

Vimos, por meio deste, solicitar esclarecimentos acerca do Edital em referência, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada para fabricação e instalação de elevador panorâmico elétrico.

Após análise do instrumento convocatório, não foi possível identificar de forma clara as **especificações técnicas detalhadas do equipamento**, essenciais para a adequada elaboração da proposta, tais como:

- Número de paradas do elevador;
- Velocidade nominal prevista;
- Altura de percurso aproximada;
- Demais características técnicas relevantes do equipamento.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de informar se tais especificações serão disponibilizadas, bem como esclarecer os parâmetros técnicos a serem considerados pelos licitantes.

Adicionalmente, solicitamos a confirmação quanto ao **prazo de execução dos serviços**, entendendo-se que o período previsto é de **06 (seis) meses**, ou, caso contrário, que seja informado o prazo correto a ser considerado.

O presente pedido tem como objetivo assegurar o correto entendimento do edital e a elaboração de propostas compatíveis com as reais necessidades do objeto, garantindo a isonomia e a competitividade do certame.

Certos de sua atenção, aguardamos retorno.

Atenciosamente,
APTA Elevadores

Assunto **Re: Pedido de Esclarecimento – Edital nº 90.004/2026**
De Magna Infraestrutura <magnainfraestrutura@gmail.com>
Para Comercial <comercial@aptaelevadores.com.br>
Cópia licitacoes@coren-pi.org.br <licitacoes@coren-pi.org.br>, pregoeiro@coren-pi.org.br <pregoeiro@coren-pi.org.br>
Data 2026-05-25 08:30



À
Comissão de Licitação
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI
Ref.: Edital nº 90.004/2026
Processo nº 00244.000125/2025-33

Prezados(as),

Vimos, por meio deste, responder os esclarecimentos solicitados pela empresa **Apta Elevadores** a respeito da concorrência, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada para fabricação e instalação de elevador panorâmico elétrico.

Seguem as especificações técnicas detalhadas do equipamento:

- Número de paradas do elevador = 04 paradas
- Velocidade nominal prevista = 60 m/min (1 m/s)
- Altura de percurso aproximada = 11,95m
- Demais características técnicas relevantes do equipamento: Cabine com dimensão mínima interna de 1100 x 1400 mm, com capacidade para 8 passageiros (600kg), abertura lateral direita, cabine panorâmica em vidro em um dos lados, botoeiras em aço inoxidável, cabine em aço inoxidável, indicador de cabine em TFT.
- O prazo de execução dos serviços é de até 90 dias, entrega e execução contados a partir da emissão da ordem de serviço, devendo ser compatibilizado com o cronograma da obra civil.

Att,

Magna Infraestrutura LTDA
CNPJ: 19.964.815/0001-19

Em qui., 21 de mai. de 2026 às 16:40, Comercial <comercial@aptaelevadores.com.br> escreveu:

À
Comissão de Licitação
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – COREN/PI
Ref.: Edital nº 90.004/2026
Processo nº 00244.000125/2025-33

Prezados(as),

Vimos, por meio deste, solicitar esclarecimentos acerca do Edital em referência, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada para fabricação e instalação de elevador panorâmico elétrico.

Após análise do instrumento convocatório, não foi possível identificar de forma clara as **especificações técnicas detalhadas do equipamento**, essenciais para a adequada elaboração da proposta, tais como:

- Número de paradas do elevador;
- Velocidade nominal prevista;
- Altura de percurso aproximada;
- Demais características técnicas relevantes do equipamento.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de informar se tais especificações serão disponibilizadas, bem como esclarecer os parâmetros técnicos a serem considerados pelos licitantes.

Adicionalmente, solicitamos a confirmação quanto ao **prazo de execução dos serviços**, entendendo-se que o período previsto é de **06 (seis) meses**, ou, caso contrário, que seja informado o prazo correto a ser considerado.

O presente pedido tem como objetivo assegurar o correto entendimento do edital e a elaboração de propostas compatíveis com as reais necessidades do objeto, garantindo a isonomia e a competitividade do certame.

Certos de sua atenção, aguardamos retorno.

Atenciosamente,
APTA Elevadores



Av. José Tapety, 514, sala A, Cep: 64.500-000 - Oeiras/PI
CNPJ: 19.964.815/0001-19 | Tel: (86) 9 9903.2884